

приложение № 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387
о назначении административного наказания

Я, старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО капитан внутренней службы Михайлов Р.Г., являющийся государственным инспектором Всеволожского района Ленинградской области по пожарному надзору и осуществляющий деятельность в соответствии с подпунктами г и д пункта 8 «Положения о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290, на основании подпункта 3 пункта 9 «Положения о федеральном государственном пожарном надзоре», статьи 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России от 05.04.2012 № 176 (зарегистрирован в Министерстве Юстиции России 25.05.2012 за номером 24315), руководствуясь статьями 2.4, 23.34, Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (Федеральный Закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ),
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев «23» декабря 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск пер. Вахрушева д. 2.
(дата рассмотрения дела, место рассмотрения дела)

постановление заместителя прокурора района И. В. Завацкого о возбуждении производства об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 22.12.2020 № 387 и материалы в отношении заместителя генерального директора ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» Сусловой Марины Юрьевной
(указывается Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

дата и место рождения 13.11.1974, пос. Таежный, Кежемский р-н, Красноярский край
(указывается место жительства)

проживающего СПБ. Ириновский проспект, д. 25, кв. 161.
(указывается место жительства)

работающего заместителя генерального директора ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» Суслова Марина Юрьевна
(указывается наименование предприятия, организации и т.д. и занимаемая должность)

документ, удостоверяющий личность паспорт: 40 19 418946 от 21.11.2019
в присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): помощника Всеволожского городского прокурора Д. В. Кайнова.
(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:

В период с 25.11.2020 по 21.12.2020 в результате проведения Всеволожской городской прокуратурой совместно с ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО проведена проверка соблюдения норм федерального законодательства в сфере пожарной безопасности и противодействия терроризму в помещениях ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» расположенного по адресу: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Дубровка, Пионерская улица, д. 10, выявлены нарушения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009, СП 1.13130.2020, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», «Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП № 390 от 25.04.2012, а именно:
(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

Оборудование электрощитов и электрошкафов (в том числе распределительных устройств), размещенное в помещениях класса Ф1.1, не защищено установками	Таблица А 4 Приложения А, п. 8, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
--	--

автономного пожаротушения).	Нормы и правила проектирования». п.2, ст. 117 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ
На втором этаже запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможностью его свободного открывания изнутри без ключа.	Основание: п. 35 «Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП № 390 от 25.04.2012
Не подтверждено, что система АПС обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Основание: ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему АППЗ	Основание: «Правила противопожарного режима в РФ», утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 61;
В подвальном помещении размещается хозяйственное помещение (прачечная) и другие горючие материалы .	Основание: «Правила противопожарного режима в РФ», утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 23;
На 1 этаже под лестничным маршем допускается хранение вещей, и других горючих материалов.	Основание: постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «о противопожарном режиме», п.23
Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки), чердачного помещения при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Основание: п. 21 «Правил противопожарного режима в Р утвержденных ПП № 390 от 25.04.2012

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4.4 ч. 2,3,4, 29.9, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание чистосердечное раскаяние (ст. 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ)

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Сусловой Марины Юрьевной

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в соответствии с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении № 387 (ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), составленным заместителем прокурора района советником юстиции И. В. Завацким за нарушение: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009, СП 1.13130.2020, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», «Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП № 390 от 25.04.2012

(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

назначить административное наказание в виде: 6000 (шесть тысяч рублей)

(указывается вид административного наказания)

Объявить: Сусловой Марине Юрьевне

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии, Главному государственному инспектору Всеволожского района по пожарному надзору, в УНДиПР МЧС России (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51) или в суд по месту жительства или месту рассмотрения административного дела.

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Разъяснить: Сусловой Марине Юрьевне

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что, в соответствии со статьей 32.2. КоАП России, административный штраф должен быть уплачен не позднее 180 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу. При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении 180 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Порядок исполнения постановления, разъяснен копию постановления получил Суслов М.Ю.

(дата, подпись нарушителя или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление Суслов М.Ю.

Настоящее постановление вступит в законную силу «03» января 2020 года

УИН: 17700706420001023255

Наименование получателя платежа: Наименование получателя платежа: УФК МФ РФ по Ленинградской области (ГУ МЧС РФ по Ленинградской области)

ОКТМО: 41612103

Налоговый орган: ИНН № 7839306722

Код ОКATO: 41413000000 КПП 783901001

Номер счета получателя платежа: 40101810200000010022

Наименование банка: Отделение Ленинградское

БИК: 044106001

Назначение платежа: Штраф за нарушение закона о пожарной безопасности согласно постановлению № _____ от _____ г.

Код бюджетной классификации: 177 1 16 01201 01 0004 140

О Т М Е Т К А

об исполнении постановления № _____ от « » _____ 20 г.

исполнено

(указываются дата и номер финансового документа)