

Генеральному директору
ООО «Пансионат для пожилых
людей «Невская Дубровка»
Сафарову Вахид Талыб Оглы

ул. Пионерская, д. 10,
гп Дубровка,
Всеволожский район,
Ленинградская область, 188684

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений (в порядке ст. 29.13 КоАП РФ)

Материалами установлено, что 23 мая 2023 года Всеволожской городской прокуратурой совместно с ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Всеволожского района проведена проверка по вопросу соблюдения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности и противодействия терроризму в ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп Дубровка, ул. Пионерская, д. 10.

В ходе проверки установлено, что должностным лицом: Сафаров Вахид Талыб Оглы, нарушены требования пожарной безопасности: Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

На путях эвакуации допущено размещение различных материалов (изделий, мебели и других предметов) препятствующие безопасной эвакуации людей.	п. п. б) п. 27 «Правил Противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и порогов противопожарных дверей на лестницах (1-ый и 2-ой этаж, сломан доводчик, сняты пороги противопожарных дверей)	п. 4.4.6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 14 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. п. в) п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

Допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п. п. а) п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
---	--

В соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по настоящему представлению не позднее, чем в месячный срок, Вы должны принять необходимые меры о результатах сообщить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Начальник отделения НДиПР
ОНДиПР Всеволожского района
майор внутренней службы



Карелин П. А.

odpn-vsevolozhsk@mail.ru